

监 理 日 志

日期: 2024 年 8 月 28 日
 星期: 五

天气: 晴
 气温: 26-35℃

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查交流电缆固定情况。 2. 交流电缆头制作商要求配备灭火器。 3. 有个别桁架盖板腐蚀, 要求施工单位进行整改。 4. 施工单位报审资料签字	
施 工 情 况	施工单位 江苏宜安 建设有限 公司	施工内容及进度 1. 桁架盖板安装。 2. 交流电缆头制作。 施工人数: 7人、管理人员 1人。
	其它事项 无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李俊平



扫描全能王 创建