

监 理 日 志

日期: 2021年9月14日

星期: 二

天气: 下雨

气温: $24-27^{\circ}\text{C}$.

工程名称: 常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

工程名称: 常熟大阳湾安置房 2、126mm 分布式光伏及充电桩	1. 要求施工单位在热缩电缆套管时配备灭火器. 2. 旁站及旁站记录制作. 3. 检查电缆防火封堵及挂牌.		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	江苏宜安建设有限公司	1. 并网柜接线. 施工人数: 4人, 管理人员 1人.	
其它事项	无		
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平	



扫描全能王 创建