

监 理 日 志

日期: 2021 年 7 月 25 日

天气: 阵雨

星期: 日

气温: 22℃ - 26℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	升压站 光伏区 送电线路例行检查。 送电线路检查, 30#杆塔, 有分汗麻面, 危岩可挖。 检查, 4#2口回填和基础养护 1#基础杆塔未设警戒线, 要求立即加装。3#杆塔检查, 施工完成。 升压站检查, 降水方案的实施。 光伏区 检查混凝土施工配比。光伏区引孔深度及直径的检查		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	博尔 中核	送电线路 1#杆塔, 30#杆塔, 杆塔检查 34#杆塔	
	中核	光伏区, 6#引孔, 10 11, 12#箱变基础浇筑 升压站降水施工	
	德昂	施工机械: 勾机 7台 打桩机 2台 引孔机 2台, 吊车 5台	
其它事项			
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙	
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	