

监 理 日 志

日期: 2021 年 8 月 7 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 20-30

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	送出线路升压站光伏区例行检查 送出线路 32#33#65# 旁站浇筑 32#33# 基础钢筋 检查升压站基础降水 电控楼基础浇筑旁站 光伏区 7#8#9# 箱变基础浇筑旁站 12# 打桩旁站 7#8#9# 箱变回填旁站	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中竣 俊豪 博耳	32#33#65# 浇筑. 70# 拆模板 32# 基础接地焊接 32# 基础砌块制作 升压站电控楼平台浇筑 综合楼平台立杆拆模 光伏区 12# 引孔 7# 回填混凝土 7# 箱变回填
	其它事项	
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):