

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 16 日

天气: 阴

星期: 07

气温: 20-19℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理工作情况	升北沿 光伏区 送电, 线路倒杆巡查, 送电线路, 检查围墙取电浇筑, 回填土方	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	德昂 博耳 申波	升北沿 光伏区 下雨未施工 线路对端 围墙 取电、回填 取电浇筑 砖砌筑
其它事项	光伏区 1x4 电缆到货, 3x50 电缆到货 对端无图纸。	
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):