

监 理 日 志

日期: 2021 年 9 月 24 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 11-19

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理工作情况	送出线路升压站光伏区例行检查 送出线路 检查塔村组合施工安全 对端开挖要求施工 需木扶梯和施工人员 远离设备带电区大于3米 光伏区 4#5#箱变吊装旁站 检查场区施工安全 升压站 检查升压站SVG电抗器基础模板制作 检查SVG基础钢筋绑扎	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中端	29#63#32#65#塔村组合对端进线基础开挖 对端围墙砌砖
	德军	SVG基础钢筋绑扎 SVG电抗器模板制作 GIS基础预埋件制作
	博耳	12#支架安装 5#箱变就位 4#箱变就位 4#焊接立柱 8#9#组件安装 8#柱头防腐
其它事项		
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):