

监 理 日 志

日期: 2021年 10 月 5 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 2-15

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	送出线路 4#压站光伏区例行检查 送出线路 现场检查对端基础钢筋及浇筑质量敷设导线工序发现现场 无地锚拉绳现场要求立即整改 光伏区 1#打拉线不齐现场要求立即整改 4#压站 检查综合楼屋面钢筋绑扎发现钢筋间隔不符合设计要求现场 要求立即整改	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中交 博耳 德馨	40#41#42#立塔 1#-8#导线敷设 对端围墙粉刷 支柱绝缘子基础浇筑 厂区围栏安装 1#引孔打拉 2#支架安装 3#立柱焊接 8#9#电缆敷设 3#支架安装 综合楼屋面梁钢筋安装 电控楼墙体砌筑 消防水池泵房排架封掌搭设
	其它事项	
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):