

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 6 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 4-15℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	升东泥光伏区线路, 1#杆杆位 线路 1#杆4#导线架设, 12米, 1#无地锚, 4#地锚不规范, 下道为学整改 现场检查, 签字人: 王金龙 现场检查, 电缆敷设, 电缆沟开挖, 接地焊塔。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	博耳 中源中 德昂	1#-4# 光伏, 降线后, 77 76 75 78 79 组塔, 对端 用蜡粉后, 支柱绝缘子更换 2# 3# 支柱安装, 支柱安装塔, 降下, 线架设。 升东泥塔地焊塔, 厂区围栏安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、时金宝、贾金光、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	