

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 14 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 2 - 15℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	升压站 光伏区 送出线路. 棚架拆除 送出线路 检查 70-7P# 区段. 导线敷设施工完成 验收 独立避雷针基础浇筑 电缆直埋与铺沙. 盖板不规范. 现场要求整改 升压站. 检查. 拆除原有砌砖质量不合格. 验收 独立避雷针基础	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中水工程	70#-7P# 区段. 独立避雷针基础浇筑
	塔吊	12 区段打桩. 3 区段木桩塔. 圆木桩施工. 12 区段直埋. 124 区段整改.
其它 事 项	升压站. 拆除原有砌砖. 电缆槽. 屋面模板 安装. 独立避雷针基础浇筑. 接地网材料	
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):