

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 15 日

天气: -3-15℃

星期: 五

气温: 晴, 风

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	升压站光伏区送出线路例行检查。 线路, 现场检查, 70#无地锚不规范, 7P#无地 锚, 下区知字整改, 现场检查, 对端子网 安装质量。 光伏区检查11区电缆敷设, 已要求施工单位按照图纸设计规 范要求施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中水思源 中水思源 中水思源	接地区网安装, 70#-7P#导线 63# 84# 组塔, 80#立塔。 3区立杆焊接 支架安装, 同杆施工。 11区 13区 15区 17区 19区 21区 23区 25区 27区 29区 31区 33区 35区 37区 39区 41区 43区 45区 47区 49区 51区 53区 55区 57区 59区 61区 63区 65区 67区 69区 71区 73区 75区 77区 79区 81区 83区 85区 87区 89区 91区 93区 95区 97区 99区 消防泵房墙体砌筑, 电控楼内支撑架安装, 屋面模板 制作, 电缆沟砌筑, 综合楼屋面保温层施工。 接地区网焊接施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	