

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 19 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -2 - 8℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	升压站光伏区送电线路对岸改造例行巡视。 检查对岸基础是否强夯。检查道路垫层施工质量。 检查接地网焊接质量。 检查电缆沟支模情况,要求模板平整度垂直度符合规范要求。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	中水*改 博耳 德昂	68#立塔。87#-85#导线牵引绳架设。 对岸隔离开关安装。道路垫层施工。 3#立杆焊接。5#低压电缆敷设。 接地网焊接。箱变受电低压电缆头制作。 升压站电缆沟模板支模、接地网焊接。	
	其它事项		
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙	
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	