

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 21 日

天气: 晴

星期: 7

气温: -2 - 10℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	升压站光伏区送电线路例行检查, 对端隔离开关空载调试. 线路跨越 110kV 导线架设. 检查. 施工安全. 现场要求增加 地锚拉绳. 升压站要求综合楼墙体砌筑符合规范要求. 砂浆要求有检测. 光伏区要求接地线敷设设计规范要求. 焊渣敲干净. 做好防腐.		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	中水建设	隔离开关空载调试. 55#-60# 跨越 110 导线架设. 立塔施工. 3 级.	
	博耳. 德昂	4 区立杆焊接. 14 区 1x4 电缆敷设. 升压站综合楼墙体砌筑. 电缆沟回填混凝土. 电杆横担儿墙砌筑.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙	
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	