

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 22 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 18-26

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理工作情况	开压站检查现场接地焊接,个别焊缝饱满,焊渣未清除,已要求施工单位进行整改到位。 光伏区检查6区电缆敷设,已要求施工单位按照设计、规范施工,1区立柱焊接有少数焊缝饱满,已要求施工单位进行补焊。 线路例行巡查,检查施工安全和文明施工		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	博耳 德昂	光伏区接地区网焊接施工、1区立柱焊接、6区低压电缆敷设、14区1x4电缆线敷设。 开压站SVG设备进场吊装就位、综合楼墙体砌筑、路面平整施工、接地区网焊接。	
	中水水务	立塔 43 44 45 28. 导线牵引、绝缘子。 时带、同轴电缆、光缆	
其它事项			
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙	
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	