

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 26 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 1-13℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	送电线路例行巡视检查。检查导线安装施工 安全,对端改造相关安全措施,要求构架和吊车 安装临时接地线,消除安全隐患。 检查开闭站综合楼墙体砌筑及抹灰情况,要求严格按规范 施工。已检查高压电缆线敷设情况,发现少数地方敷设不规范 已现场要求施工人员整改到位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	