

监 理 日 志

日期: 2021 年 10 月 28 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -2 - 12℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理 工作 情况	送外线路 对端改造. 例行巡检. 对端场地大开挖. 现场检查发现有焊瘤焊渣. 无端焊 碰切要求立即处理. 线路. 23-30# 施工环境要求要求 施工人员进行防护 光伏区检查电缆沟开挖深度. 要求符合设计规范. 检查组件安装情况. 要求螺栓紧固到位. 要求符合规范要求. 开压站检查墙体抹灰及保温板施工. 要求符合设计. 规范要求.	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	中水中路. 博昇 德昂	23# - 30# 导线展放. 对端 切平. 场地大开挖. 1# 工程焊接. 防腐处理. 2# 设备安装. 7# 组件安装 7# 至开压站高压电缆沟开挖. 开压站综合楼内墙抹灰. 消防泵房外墙保温板施工. 电控楼屋面防水施工. 室内排水管道铺设. 围墙施工 破模板支模. 主变附件安装. 50G 配套开关设备安装.
其它 事项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	