

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 1 日

天气: 晴

星期: 一

气温: -7-5℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	线路及时巡视, 开监理例会: 资料整理 迎检二次省质检。 * 检查接地网, 发现个别地方焊接未刷防腐漆, 要求现场人员进行补刷。 开监理检查二次柜基础架焊接, 要求平接度标高符合规范要求。 召开监理第十五次监理例会, 要求现场的做好安全质量施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中水中路 博耳 德昂	杜谏发220V绝缘子和断路器安装 8-23号导线牵引绝缘敷设 4处焊接接地网, 14处附件安装。 开监理电杆接一次空地降设线, 二次空层柜基础架焊接, 主变设备附件安装, 综合楼内墙抹灰, 接地网施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	