

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 2 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 0-8℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	线路和对端进行测量。 对端隔离开关支柱绝缘子安装。安装后，管口处 要求做好安全防护。 光伏区检查13区组件安装，发现个别组件未安装，已现场要求施工人员 立即补装。 光伏电站检查室外管道埋设情况，已要求施工单位按照设计要求进行 施工。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	中水*路	对端支柱绝缘子安装。互感器安装 线路 8#-23# 导线展放	
	博耳 德昂	光伏区3区组件刷防锈漆、13区组件安装。 光伏电站电控楼内墙抹灰、一次二次柜安装。 室外消防管道、管沟埋设。其它综合楼消防泵房、电控楼 外墙底漆施工。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙	
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	