

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 3 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 0 - 9℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理工作情况	线路和两端二次层检查 光伏区检查13区组件安装,要求组件倾斜角度符合设计,螺栓紧固到位,检查接地环网焊接情况,要求焊接长度符合设计规范,开闭站检查站内道路浇筑及旁站,要求混凝土振捣到位。	
施工情况	施工单位 中水 中水 博耳 魏军	施工内容及进度 对端一次导线连接 线路 8#-23# 导线安装 1区支架安装,13区组件安装,4区、5区接地环网焊接 3区、4区立柱焊接刷防锈漆,5区逆变器端接。 开闭站二次屏柜就位,站内道路浇筑混凝土,综合楼、消弧线圈房外墙垂直度施工,电缆沟支架施工。
其它事项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	