

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 7 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 1-9℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	升平冷光化区线路例行巡查。 对塔检查,生产区内电缆敷设施工。 电缆沟支架安装发现不牢固,现场要求整改	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中电中投 德昂 博耳	线路组塔 47-50#。 时塔 二次电缆敷设。 支架安装, 电缆沟支架安装。 接地焊接。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):