

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 16 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 2 - -14℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	升压站 光伏区 线路对滑 杆打检查 对塔在带电设备区施工, 强调做好防触电措施 线路施工环境恶劣要求做好自身防护 安规检查构架组立, 现场要求做好安全防打 光伏区现场发现有背坑杆和体现象, 要求 即整改.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中山	线路杆架对滑, 45-50 牵引绳勒改, 断路架及互感器二次线安装.
	结束	构架吊装, 立杆塔, 布线, 汇油池支墩, 砌石基
博耳	汇流箱接线, 砌体安装.	
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙	
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	