

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 19 日

天气: 阴

星期: 五

气温: -2--9℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	升压站: 光伏区: 制氧站处, 现场检查, 光伏区箱变受封堵不规范, 现场要求整改. 光伏区: 现场检查, 接地电阻测试, 接地线长度不足, 现场要求整改. 现场要求整改.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中水 强界 博月	线路缺陷整改. 时修 停工待料. 站用变电缆敷设, 强电区避雷针安装. 组件安装, 汇流箱接线 接地线焊接. 升压电缆头制作
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):