

监 理 日 志

日期: 2021 年 11 月 21 日

天气: 多云

星期: 四

气温: -3 - -14℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监 理 工 作 情 况	光伏并网柜接线检查。 检查组件安装质量,发现有偏差现场要求整改 旁站光伏电缆头制作	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中水工程 恒厚 德昂	线路缺陷整改 对接件工料 组件安装,接地焊接 电缆头制作 二次线敷设,避雷针制作
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙
记录人: 王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):