

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 2 日

天气: 3A

星期: 四

气温: -1--17℃

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

监理 工作 情况	升压站光伏区线路对线路引过路 时请配合过路母差连接及检测 线路检查光纤熔接、线路旁站检测 升压站二次线路检查、发现工艺不规范。 光伏区检查光伏电缆敷设。		
施工 情况	施工单位	施工内容及进度	
	中山	线路、光纤熔接、旁站检测 升压站母差保护连接及检测	
	博耳	组件安装、光伏电缆敷设。	
	绿昂	一二次接线、过路横装、电缆沟盖板安装。	
其它 事项			
本日现场监理人员	王朝焯、李小忘、王道芳、王磊、李双龙		
记录人: 王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		