

监 理 日 志

工程名称: 沭阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 09 月 11 日 星期六	气候	多云	气温	22~32℃
监理人员动态: 李东洲			材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态: 10 人					
施工机械动态: 无					
施工 部位 进度 情况	支架问题整改.				
检查 发现 的 问题	检查新到吸盘壁厚及硬度符合要求, 氧化膜厚度不足.				
处理 措施 、 意见 、 结果	已上报建设单位负责人.				
协调 内容 或 其他	无				
记录人	李东洲	总监签阅	夏新华		