

监 理 日 志

工程名称: 沐阳中邮苏讯新能源有限公司新建 2.85MW 分布式光伏发电项目

日期	2021年09月17日星期五	气候	晴	气温	20~29℃
监理人员动态: 李东洲			材料进场、见证取样、合格情况: 无		
施工方人员动态: 10 人					
施工机械动态: 无					
施工部位 进度情况	重新进场的支架安装完成80%。 组件开箱检查又15%。户内东西部组件已全部安装完成。				
检查发现的 问题	户内东西部支架问题较多: 支架孔位置不准确,螺栓安装倾斜。 绑型平型装反或漏装等现象。				
处理措施、 意见、结果	已要求施工单位立即整改。				
协调内容或 其他	无				
记录人	李东洲	总监签阅	夏新华		