

监 理 日 志

工程名称: 沐阳国凯新能源 10155.6KWp 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 27 日 星期	气候	晴	气温	7-15
监理人员动态: 王国富 付中宝 施工方人员动态: 8 人 施工机械动态:			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工部位进度情况	1、莱宇项目接地施工, 屋面清理。 2、凯能 7 号交流电缆敷设, 9 号厂房桥架安装。				
检查发现的问题	电缆敷设桥架内绑扎不合格, 已要求施工单位立即整改, 整改完成, 复检合格。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	付中宝		总监签阅	夏新华	



扫描全能王 创建