

监 理 日 志

工程名称: 沐阳国凯新能源 10155.6KWp 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 12 月 3 日星期五	气候	多云	气温	3-14
监理人员动态: 王国富 付中宝			材料进场、见证取样、合格情况:		
施工方人员动态: 8 人					
施工机械动态:					
施工 部位 进度 情况	1、凯能 7 号接地施工, 9 号厂房桥架安装, 直流电缆敷设。 2、康达直流电缆接线。 3、莱宇运维通道固定施工。				
检 查 发 现 的 问 题	桥架安装出现扭曲变形。				
处 理 措 施 、 意 见 、 结 果					
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	付中宝		总监签阅	王新东	



扫描全能王 创建