

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 8 日

天气：多云转晴

星期：二

气温：2℃~7℃

工程名称：江苏神马电力股份有限公司 1016KWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、要求做好现场防疫措施，进场人员做好登记，测量体温，并检查健康码，工人下班后尽量不外出。	
	2、要求施工单位班前做好安全及技术交底，佩戴好安全帽及反光背心，确保施工安全和工程质量。	
	3、现场敷设 3*95+2*50 交流电缆，要求做好电缆保护措施。	
	4、现场巡视安装运维通道，要求紧固件紧固到位并做标记，按规范焊接固定接地环网。	
	5、现场要求施工单位清理屋面垃圾。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西门子电力自动化有限公司	一、当日完成的工作情况。 1、现场管理人员 1 名，施工人员 12 人 2、现场安装运维通道，安装气象仪，焊接、固定、刷漆防腐接地环网，屋面桥架配管，敷设交流电缆。 3、现场屋面清理垃圾。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明官
记录人：王明官		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：