

监 理 日 志

工程名称: 浙江天能动力能源有限公司吴山光储 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目 (一期)

日期	2021 年 11 月 22 日 星期一	气候	多云	气温	0-10°
监理人员动态: 1人			材料进场、见证取样、合格情况: 组件进场 2车 52件. 观感合格		
施工方人员动态: 24人.					
施工机械动态: 叉车 1台					
施工 部位 进度 情况	一期电池车间组件安装. 正负电压安装 拼装支撑安装. 接地扁钢制作.				
检查 发现 的问 题	接地扁钢制作现场临时电源不规范. 已口头警告施工班组整改.				
处理 措施 、意 见、 结果					
协调 内容 或其 他					
记录人			总监签阅		



扫描全能王 创建