

监 理 日 志

日期: 2021年 11月 29日

天气: 晴

星期: 一

气温: 16-27℃

工程名称: 阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 现场检查接地扁铁固定.</p> <p>2. 有施工人并未佩戴安全帽, 现场要求正确佩戴.</p> <p>3. 现场发现临时电源私拉乱接, 无插头, 下发监理通知单1份, 要求施工单位做安全技术交底.</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	<p>1. 接地扁铁固定.</p> <p>施工人员: 8人. 管理人员 1人.</p>
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 杜召林

