

监 理 日 志

日期: 2021年 10月 28日

星期: 五

天气: 多云

气温: 19-26℃

工程名称: 阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查包装箱同夹具安装, 发现有个别夹具未卡到位, 现场要求整改. 2. 要求施工单位对进场材料进行报审. 3. 资料整理.	
施 工 情 况	施工单位 浙江西子联合工程有限公司	施工内容及进度 1. 夹具安装. 施工人数: 9人 管理人员 1人.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 杜召栋



扫描全能王 创建