

监 理 日 志

日期: 2021年 11月 7日

星期: 四

天气: 晴

气温: 16-31℃

工程名称: 阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查成品车间夹具安装, 发现有个别夹具端头未紧固到位, 现场要求整改.
2. 要求施工单位尽快安装包装车间屋面 15 块系安全带防护板.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

浙江西子联合工程有限公司

1. 夹具安装 (成品车间)

施工人数: 6人、管理人员 1人.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

南玉荣

记录人:

南玉荣

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 杜召标



扫描全能王 创建