

监 理 日 志

日期: 2021 年 12 月 1 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 11-19℃

工程名称: 阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查吊车司机操作证及吊带, 要求施工单位拉安全警示带, 旁站组件吊装. 2. 现场发现有工人一人背组件, 现场制止, 发现 1 块组件玻璃面划伤, 一块表面有脚印, 下发监理工作联系单 1 份. 3. 要求清理屋面组件托盘, 纸屑等垃圾	
施 工 情 况	施工单位 浙江西子联合工程有限公司	施工内容及进度 1. 组件吊装分散. 施工人数: 13 人 管理人员 1 人. 机械: 吊车 1 台.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 杜召栋



扫描全能王 创建