

监 理 日 志

日期: 2021年12月4日

星期: 六

天气: 晴

气温: 16-26℃

工程名称: 阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查包装车间组件安装及断路器接线。 2. 要求施工人员正确佩戴安全帽。 3. 查看组件EL结果, 对问题组件要求施工单位严禁安装。	
施 工 情 况	施工单位 浙江西子联合工程有限公司	施工内容及进度 1. 包装车间组件安装。 2. 组件EL检测。 施工人数: 6人, 管理人员1人。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 杜乃松



扫描全能王 创建