

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 30 日

星期：二

天 气：多 云

气 温：0/-8℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏并网逆变器、防雷接地扁钢、接地极到场卸车，监理人员全程安全旁站，同时进行开箱检查，逆变器外观完好，规格型号符合设计要求，出厂合格证、试验报告等资料齐全有效；		
	2. 编写监理月报 1 份、设备材料开箱检查记录 1 份。		
	名 称	规 格 型 号	进 场 数 量
	光伏并网逆变器	GCI-1P8K-5G	1 台（顺丰快递）
	热镀锌扁钢	25mmx4mmx6m	400 支
	接地极	Φ 16mmx2. 5m	400 支
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	虎什哈镇 大屯镇没有确认安装的农户 无施工	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 李连明 刘德文 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生	