

# 监 理 日 志

日期：2022 年 01 月 05 日

天 气：晴

星期：三

气 温：1/-14℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡视检查，防雷接地电阻测试不合格，组串开路电压测试合格； 2. 编写监理周报一份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	1. 大屯镇组件支架整改一户施工人员 2 名； 2. 大屯镇逆变器安装两户施工人员 2 名； 3. 虎什哈镇逆变器安装 5 户 施工人员 8 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	贲振军 李连明	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生	