

监 理 日 志

日期：2022 年 02 月 25 日

天 气：多 云

星期：五

气 温：9/-10℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	滦平县虎什哈镇北狮子沟门村施工现场巡视检查，要求施工人员接地极必须砸到 2.5 米以下，保证接地电阻值符合设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	虎什哈镇北狮子沟门村安装 2 台逆变器 2 台并网箱，施工人员 2 名，管理人员 1 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生