

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 06 日

天 气：多 云

星期：三

气 温：11/-3℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	大屯镇蒿子沟村和施工单位 2 名管理人员现场进行验收，组件、支架安装合格，开路电压测试合格，防雷接地没有到达设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	大屯镇蒿子沟村 7 户验收 2 名管理人员 虎什哈镇脖树下村 5 户验收 2 名管理人员
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生