

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 09 日

天 气：多 云

星期：六

气 温：23/10℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	虎什哈镇北狮子沟村户用电站验收，防雷接地焊接不合格，开路电压测试合格，已经要求施工单位逐条整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	虎什哈镇北狮子沟村户用电站自检验收 14 户 施工单位管理人员 4 名
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生