

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 15 日

天 气：多 云

星期：五

气 温：16/0℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	虎什哈镇卧牛山村户用电站验收，组件、支架安装质量符合规范要求，防雷接地电阻测试不合格。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	虎什哈镇卧牛山村户用电站自检验收 14 户，虎什哈镇累计自检验收 70 户； 施工单位管理人员 2 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生