

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 25 日

天 气：晴

星期：一

气 温：28/10℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	虎什哈镇脖树下村施工现场巡视检查，户用电站防雷接地整改，整改前电阻值为 316 Ω，整改后为 45 Ω，设计要求为 4 Ω，没有达到设计要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	虎什哈镇脖树下村户用电站防雷接地整改，增加 2 组接地极； 施工人员 2 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生