

监 理 日 志

日期：2022 年 04 月 29 日

天 气：阴转小雨

星期：五

气 温：18/3℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 大屯镇小尖沟村施工现场巡视检查，要求施工单位防雷接地必须整改到位； 2. 大屯镇东院村户用电站并网发电，监理人员全程旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	1. 大屯镇小尖沟村 2 个户用电站整改，增加接地极； 2. 大屯镇东院村辛天化户用电站并网发电。 施工人员 2 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生