

监 理 日 志

日期：2022 年 05 月 07 日

天 气：多 云

星期：六

气 温：19/6℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 滦平县城存放组件仓库巡视检查，； 2. 大屯镇蒿子沟、二道窝铺村施工现场巡视检查，要求施工单位增加施工人员，加快消缺速度。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	大屯镇蒿子沟村、二道窝铺村防雷接地整改，增加接地极； 施工人员 2 名。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军	
记 录 人： 贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生	