

监 理 日 志

日期：2022 年 05 月 09 日

星期：一

天 气：多 云

气 温：19/4℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	大屯镇路南营村、二道窝铺村、二道营村施工现场巡视检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	大屯镇路南营村姚树田、刘廷臣、杨淑兰，兴州二道营村胡润润、高建军 共计 5 户防雷接地整改，增加接地极； 施工人员 2 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生