

监 理 日 志

日期：2022 年 05 月 29 日

天 气：雷阵雨

星期：日

气 温：25/8℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 虎什哈镇椴树下村施工现场巡视检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	虎什哈镇椴树下村户用电站防雷接地整改，增加接地极； 施工人员 2 名。
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军	
记 录 人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生	