

监 理 日 志

日期：2022 年 07 月 23 日

天 气：多 云

星期：六

气 温：31/19℃

项目名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 存放光伏组件的露天仓库巡视检查，监控设备运行正常，1 名看护人员在岗； 2. 虎什哈镇西营房村、黄旗村、前街村户用电站巡检，个别户用防雷接地焊接不合格，防火封堵不合格，直流电缆绑扎不合格，已经并网发电的户用电站逆变器发电正常。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河北舒阳 新能源科 技有限公 司	无人施工
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 徐耀生