

监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 06 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 8℃-17℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站二次舱设备踏步砌筑。 2、储能35kV高压电缆头制作监理旁站。 3、3#-2#段落电缆沟土方回填监理旁站。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 1. 储能35kV高压电缆头制作。 2. 储能直流电缆压接。3. 站用变低压电缆头制作 4. 进场道路推平, 泵房基坑抽水。 光伏区: 1、电缆沟回填。2、电缆分支箱基础开挖。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有
记录人: 田同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立

