

监 理 日 志

日期：2022 年 02 月 21 日

星期：一

天气：阴晴转多云

温度：6/0℃

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场施工安全检查； 2、审核施工方提交的防疫登记情况； 3、对 1#、2#、3#、4#和 5#箱变基础接地焊接进行查看。 4、对 21#楼支架安装情况进行查看。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江慈农 电力发展 有限公司	1、水泥墩浇筑并养护； 2、协调进度、防疫和安全等事宜。 3、对 1#、2#、3#、4#和 5#箱变基础进行接地焊接。 4、21#楼进行支架安装。
其 它 事 项	业主对在建屋顶进行巡视和拍照（13#、21#和 6#楼）。并对施工得强调三件事： 1、关于组件检测不合格情况要求回复处理意见。 2、关于图纸会审及联系单提交事宜。 3、关于工程保险到期续保事宜。	
本 日 现 场 监 理 人 员		戚 平
记 录 人：戚 平		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：戚 平