

监理日志

日期：2022 年 6 月 7 日

天气 多云。

星期 二

气温 $^{\circ}\text{C}$ -37 $^{\circ}\text{C}$

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今天自驾车往返123公里,巡查埇桥区支架、组件及电气安装施工点位4处。巡查发现安装质量满足设计及相关规范要求,支架个别部位螺栓紧固不到位,已要求再次紧固并整改完成。安全防护布置满足要求,安全受控。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	安徽俊能新能源科技有限公司	埇桥区石埇县、泗县、灵璧县共有安装人员145人。前期完成安装部分剩余作业人员33人,共计178人。
本日现场监理工作人员		郭俊兴
记录人:	郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 郭俊兴