

监理日志

日期：2022年6月30日

天气 多云转大雨。

星期 一

气温 24℃-36℃

工程名称：安徽宿州 1220MW 户用分布式光伏发电项目

监理工作情况	今日自驾车往返116公里，巡查埇桥区支架、组件及电气安装点位3处，巡查发现安装工艺及安装质量基本满足设计及相关规范要求，有一户各别支架加固偏斜力度不满足要求，已现要求立即整改并复检完成。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	安徽俊能新能源科技有限公司	埇桥区、碭山县、泗县、灵璧县共有支架及组件安装人员83人，电气安装人员17人共计100人。
本日现场监理工作人员	郭俊兴	
记录人：郭俊兴	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴	